

ASKIM KOMMUNE  
BYGNINGSKONTROLLEN  
Tlf. 882051

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE.

EIENDOM ..... Hektene IV ..... GNR. 53 ..... BNR. 519 .....  
GATENAVN ..... Nassensveien ..... HUS NR. 28,30 og 32 .....  
ARBEIDETS ART ..... Bygge .....  
BYGNINGENS ART ..... Boligblokk .....  
BYGGHERRE ..... N.B.H.L. Serpsborg .....  
ANSVARSHAVENDE ..... Korn. Sverre Lund .....

I henhold til bygningslovens § 99 pkt. 2 gis det herved midlertidig brukstillatelse på ovennevnte eiendom på følgende betingelser:

- A. Pipeattest må foreligge fra brannvesenet.
- B. Godkjennelse på evt. oljefyringsanlegg må foreligge fra brannvesenet.
- C. Godkjent hovedbesiktigelse av vann- og kloakkanlegget må foreligge fra ingeniørvesenet.

Nedennnevnte og andre gjenstående arbeider må utføres snarest og senest innen 1/8-1971.....

- 1. Inngangsdører til leilighetene må være godkjent B-30 dører
- 2. Stiger før adgang til tak må monteres i hver oppgang
- 3. Brannvesenets direktiver til brannsikring innhentes og utføres
- 4. Manglende installasjoner i tilfl.rom må utføres
- 5. Diverse utvendige arbeider gjenstår

- D. Ansvarshevende varlser bygningskontrollen for ferdigbesiktigelse slik at ferdigattest kan utstedes i h.h.t. bygningslovens §99 pkt. 1. Unnlatelser av ovenstående pålegg kan medføre at brukstillatelsen inndras av bygningsrådet.

Kopi sendes:  
Brannvesenet,  
Ingeniørvesenet,  
Boligkontoret,  
Byggherre.

Askim, den 12/2-71

BYGNINGSSJEFEN I ASKIM

*Arne Eng*