

20. oktober 1958.

Til Lilleström Boligbyggelag,
Vollgt. 1,
Lilleström.

Midlertidig innflytningsattest Vestbygt. 6, oppg. B.

Etter kontroll den 1/10-58 meddeles herved midlertidig innflytningsattest for alle 12 leiligheter i Vestbygt. 6, oppgang B.

Alle leilighetene med loft og kjellerboder er ferdige.

Brannvegg på loftet må gjenmures og tilstøtende treverk i tak må males med brannbeskyttende maling (Albi R) til en avstand av 2 meter fra brannveggen.

Situasjonsplan som viser målsatt plassering av dreoskom og septiktank må sendes inn for innflytningsattesten er gyldig.

Söppelrom i oppg. A og B forsynes med avtrekk.

Bygningssjefen

Lilleström



R. Michelet.

Midlertidig innflytningsattest godkjennes:

Lilleström, den 23. oktober 1958.

For Helserådsordfører



H. Gundersen
Helserådsassistent

Gjenpart sendt til: ansvarshavende E. Nordtvedt, helserådet, feiermester, renovasjon og forsyningssjefen.