



Kunde

Navn	Adresse	Postnummer og sted	Ordrenummer
Izabela Wójtowicz	Sigruds gate 6 B, H0301	0650 (Oslo)	10136
Kontaktperson	Telefon	E-post	
	96740346	wojt.iza@gmail.com	

Anlegg

Anleggsbeskrivelse

Boligen ligger i Sigurds gate 6B, og består av en leilighet med to soverom, stue med åpen kjøkkenløsning, bad og gang. Installasjonen gjelder hele leiligheten, og er gjennomført som en komplett ny elektrisk installasjon.

☒ Nyanlegg ☐ Mindre utvidelse ☒ Større utvidelse ☐ Ombygging/rehabilitering ☐ Vedlikehold

Anleggsadresse	Postnummer og sted	Matrikkel	Boligmappa-nummer
Sigruds gate 6 B	0650 (Oslo)		
Påbegynt installasjon	Ferdigstilt installasjon	Overlevert	Målnummer
2021-04-01	2021-07-30	2025-05-14	7359992901140096
Utført iht. følgende forskrift	Utført iht. følgende standard(er)	Type bolig	
fel - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg	NEK 400:2018	Boligblokker	

☒ Prosjektering ☒ Utførelse

Utarbeidet av

Firmanavn	Adresse	Postnummer og sted	Organisasjonsnummer
Elektro-Byggservice AS	Sagstuveien 37	1488 (Hakadal)	932962365
Elvirksomhets-ID	Kontaktperson	Telefon	E-post
105729	Damian Indycki	92033490	post@elektroogbyggservice.no

Beskrivelse



Det er utført en komplett ny elektrisk installasjon i en leilighet beliggende i Sigurds gate 6B. Installasjonen ble ferdigstilt 10. juli 2021 og omfatter følgende:

- Etablert 8 nye kurser med tilhørende vern, dimensjonert i henhold til belastning og installasjonsmåte.
- Det er i tillegg montert en ekstra kurs med sikring i sikringsskapet for eventuell fremtidig utvidelse av anlegget.
- Alle elektriske kabler er skjult i vegger og ført gjennom rør eller skjult føringsvei, i henhold til god håndverkspraksis og NEK 400.
- Montert belysningstype downlights i oppholdsrom, samt ordinære taklamper der det er hensiktsmessig.
- Installert stikkontakter med og uten USB, plassert strategisk etter rommenes funksjon og planlagt møblering.
- Montert overspenningsvern i hovedsikringsskap for å beskytte hele installasjonen.
- Montert komfyrvakt på kjøkken i samsvar med gjeldende krav.
- Lagt varmekabel i gulvet på bad og i gang, samt varmemefolie i stue og soverom, begge styrt av elektroniske termostater montert i hvert rom.
- Anlegget er tilkoblet eksisterende IT-nett (230 V) via hovedsikringsskap i byggets kjeller, med beskyttelsesleder ført fra hovedjordskinne.
- Det er ikke montert utvendige kabler, ladestasjon for elbil eller badstueinstallasjon.
- Hele installasjonen er utført i samsvar med NEK 400:2018, FEL og relevant forskrift, og er dokumentert gjennom skriftlig risikovurdering og sluttkontroll.

Erklæring

Erklæring om samsvar er et verdipapir og en garanti for at installasjonen er bygget etter gjeldende regelverk. Eier av anlegget skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert informasjon om anlegget.

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Komplett dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget via:

☐ Boligmappa.no ☒ E-post ☐ Per post

Kommentar

Faglig ansvarlig eller bemyndiget person

Navn

Marcin Bielawski

Dato

2025-05-14

Signatur

Elektronisk signert av Marcin Bielawski. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart.