

J. nr. 5131/1932. Matr. nr. 109 Troadhjemsveien.

Tilbakesendes med bilag herr bygningschefen i Oslo.

Kjellergulvenes høide approberes.

Bygningen må dreneres i hele sin utstrekning. - Hvor kjellergulvet skifter høide må tvergående drenasje legges under laveste kjellergulv på den side av skillet hvor kjellergulvet er høiest.

Med hensyn til ledningenes arrangement og størrelse forbeholder jeg mig å opstille de nærmere bestemmelser når anmeldelse fra autoriseret rørleggermester innsendes direkte hertil.

Anbringelse av vannklosetter i denne eiendom krever dispensasjon fra sundhetsforskriftenes § 6.

Oslo vann- og kloakkvesen, den 30. august 1932.

Ansvar

Bygn. chefens mottatt: 1-SEP. 1932

Stunt Asker

*N.d. til innstilling
Oslo 2/9.32
Okunaguts.*

*Bl. 16 Pkt. fra rådm. II. avd ang. gategass.
" 17 Ansvarserklaring.*

*Frederikke Parth. Nøkle leied for Nøkle legger. voren
46765, 10/9.32*

Ekspedisjons-Dokument 2.

angående Våringshus

på matr.nr. 109 Trondhjemsveien

Innelevert Attestert

N/MS.
J.nr. 1129/1932.

Ad: 109 Trondhjemsveien.

Tilbakesendes herr bygningschefen.

Der tildrages undtagelse i henhold til § 7 fra:

§ 66,1 for avvikelse fra byggelinje mot Ringeriksgaten samt for manglende karnapp i henhold til reguleringsplanen mot Trondhjemsveien.

B: § 71,2 for gesimshöiden mot Tröndhjemsvejen. Reguleringsrådet god-
kjenner kote 64,85 (bl. 6). *(Crotch's scale 65,00 1/10 33.*

8. § 74,1 for etasjeantallet (5 etasjer mot Trondhjemsveien).

Q: \$ 89,2 for manglende uhindret adgang til 2 trapper.

§ 89,3 for mere enn 3 etasjer.

Der tiltrenges bygningsrådets undtagelse fra:

F: § 75/76.4 for bygningens dybde (15 meter).

Q: § 83,7 for takfall mot nabo.

Der tiltrenges undtagelse fra byggeregler (XLV):

7 H: Punkt 4 for villamessig bebyggelse, for etasjeantallet (4 og 5) og for manglende åpen forbindelse mellom gate og gårdsplass.

Videre bemerkes:

1. Bebyggelsen ligger delvis i Aker.
2. Innstillingen er avgitt under forutsetning av at bygningen kun får ett matrikelnummer. Såfremt den skal opdeles må opdelingsforslag snarest fremsendes.

3. Der henvises til fremkomne protester i anledning av etasjeantallet og bebyggelsen ført helt frem til nabogrense.
- 2 4. Kartforretning må avholdes og målebrev tinglyses.
- 3 5. Gateoparbeidesspørsmålet må ordnes ved meddelelse fra rådmannen før 2nen avdeling.
6. Fasadene må godkjennes, også gårdsfasader, kfr. byggeregler XLV pkt. 4.
7. Fundamenteringsforslag må fremsendes og godkjennes. *innk 19/8-32*
8. Der må ved statiske beregninger redegjøres for fornødne konstruksjoner.
- 4 9. Rørleggerarbeidet må særskilt anmeldes til kloakkvesenet.
- 5 10. Innhegning og forhavens behandling må tilleggsanmeldes.
- 6 11. § 85 må befulges for avdelingsvegger.
- 7 12. § 91,4 må befulges for bredden av trappehusets forbindelsesgang til gate.
- 8 13. § 93, må befulges.
- 9 14. § 95,2 må befulges for vinduer mot gate.
- 10 15. § 95,5 må befulges for innkjørselsport, høide og bredde, eller undtagelse erhverves.
- 11 16. Forskriftenes § 3 må befulges med hensyn til utvendige og innvendige bæreveggers tykkelse.
- 12 17. Forskriftenes § 10 må befulges med hensyn til trapperummenes vegger og planene i den anledning korrigeres.
- 13 18. Røkrpipe mot kott eller skap må ha minst 1 stens vange.
- 14 19. Feierluke må ikke anbringes i boder i kjeller og på loft.
20. Herr murmester K.W. Johnsen anbefales å stå som ansvarshavende for bygningen, betongarbeidet undtatt. Herfor må særskilt ansvars-erklæring fremsendes.
21. Godkjennelse kan ikke meddeles for:
 - a: De under A, B, C, D, E, F, G, H nevnte undtagelser er erhvervet.
 - b: De under punkt *1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17* nevnte forhold er i orden.

Oslo den 13. oktober 1932.

