



Oslo kommune



Thoresen, Hilde
Schwensens gate 22

0170 OSLO

Hansen, Ove
Pustutveien 18
Block Watne A/S
1362 BILLINGSTAD

Arkivnøkkel	Vår ref/mappenr.	Journr.
531.43	940021732	95/81091

Deres ref.	Vår saksbeh.	Dato
	Arild R. Johannessen	18. desember 1995

Arbeidssted : 102/0724 Stovnerveien 74B
Byggherre : Thoresen, Hilde, Schwensens gate 22, 0170 OSLO
Arbeidets art: NYBYGG BOLIG HUS 1

BRUKSTILLATELSE - melding om gjenstående arbeider.

Denne meldingen gjelder som midlertidig brukstillatelse.

Ved ferdigkontroll av byggearbeidet på ovennevnte eiendom ble det påvist følgende gjenstående arbeider som må være utført i sin helhet innen: 01.12.96.

Skriftlig melding må sendes Plan- og bygningsetaten når nedennevnte mangler er rettet.


Mangler:

- 1) Kjeller må gjøres som byggemeldt og godkjent.
- 2) Korrigerte plan- og fasadetegninger må innsendes i 2 eks.
- 3) 3 stk. biloppstillingsplasser må være opparbeidet klart nå.
- 4) Anskaffede røykvarslere må oppmonteres nå.
- 5) OVA-ferdigattest må foreligge snarest. Kontakt Oslo Vann og Avløp.
- 6) Pipeattest må foreligge før pipen tas i bruk.
- 7) WC i 1 etg. må få ventilasjon ført over tak.
- 8) Vaskerom må få ventilasjonsvifte i yttervegg.
- 9) Terrasse i 2.etg. gjenstår. Dør må inntil videre være godt sikret.
- 10) Utvendige trapper gjenstår. Dører må inntil videre være godt sikret.

- 11) Terrengplaneringen må gjøres ferdig og med fall fra mur.
- 12) Enkle sluttarbeider, listing etc. gjenstår.
- 13) Trapp til kjeller gjenstår. Kommende trapp skal ha forskriftsmessig rekkverk og håndlist på vegg.
- 14) Når utvendig kjellertrapp blir godkjent, må forskriftsmessig rekkverk og håndlister oppsettes.
- 15) Innkjøringsbredden mot vei skal være på maks. 4m.
- 16) Beliggenheten av bygget skal kontrolleres. Kontakt vår oppmålingsavd.
- 17) Permanent rekkverk gjenstår på deler av inngangstrapp.
- 18) Elektrikerarbeider forutsettes ferdig før bygget tas i bruk.

ANSVARSHAVENDE MÅ UTFØRE PLIKTIG TILSYN MED ARBEIDET

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling Øst


H.A. Rasch-Olsen
Overingeniør


Arild R. Johannessen
Avdeling II