

Fra: Kjersti Steinstø[kjste@arkitema.com]

Sendt: 13.06.2025 15:47:39

Til: Håvard Venås[haavard.venaas@hemsedal.kommune.no]

Kopi: Espen Alver[espen@minimaskin.net]; Trygve Botnevik[trygve.botnevik@outlook.com];

Robin Dahl[RODA@cowi.com]; Emil Modéer[emmo@arkitema.com];

Tittel: Status: 72/98 Mellombels bruksløyve Staven, framdrift

Hei Håvard.

En liten oppdatering etter møtet med dere i byggesaksavdelingen onsdag 11. juni.

-Styrene i Staven og Totten har besluttet, og bedt om at branngardin i skiutleie bestilles og monteres.

-Styrene i Staven og Totten har også besluttet at det søkes om dispensasjon på eksisterende spiraltrapp på Totten.

Vi tar sikte på å sende denne, og tidligere nevnte disp.søknader, samlet i uke 25-26.

Med vennlig hilsen / Best regards

Kjersti Steinstø

+47 950 47 495

Arkitema ..

Fra: Kjersti Steinstø <kjste@arkitema.com>

Sendt: tirsdag 13. mai 2025 15:17

Til: Håvard Venås <haavard.venaas@hemsedal.kommune.no>

Kopi: Espen Alver <espen@minimaskin.net>; Trygve Botnevik <trygve.botnevik@outlook.com>; Robin Dahl <RODA@cowi.com>; Emil Modéer <emmo@arkitema.com>

Emne: Vs: 72/98 Mellombels bruksløyve Staven, framdrift

Hei,

Viser til tlf. samtale igår 13/5, og oppsummerer status.

- Vi vil sende søknad om endring, vedr. etablering av ny hovedtrapp til "Totten" (og fjerne eksisterende spiraltrapp). Endringen nabovarsles.
Antar at søknad kan sendes dere uke 23. (Leveringstid på trappen er ca. 6 uker)
- Vi vil sende søknad om dispensasjon på krav til fri sidplass ved dør, for noen av de ombygde leilighetene. Denne sendes senest uke 21.
- Alt panel skal byttes til panelkledning som ivaretar brannkrav. Under demontering av eksisterende panel, demonteres også varmedetekterende kabel. Denne kabelen er ikke nødvendig når panel/lekter er fjernet, da ikke brennbar GU er ytterste sjikt inntil ny kledning/lekter med brannmotstand blir montert.
Det antas at panelutskifting er ca. 50% ferdig til sommerferien, og resterende blir i august. (Det er lang leveringstid på panelet.)
- Skiutleie. Her gjøres branntiltak, med montering av branngarding og skifte av eksisterende vinduer til vinduer med brannklasse. Det utarbeides oppdatert rømningsplan

- Bygget skal være i bruk under byggearbeidene.
- Varmedetekterende kamera forblir operative gjennom hele utbedringsfasen og ivaretar personsikkerheten.
- Søknad om ferdigattest. Foreslår at ny frist for søknad om ferdigattest settes til 15.oktober.

Med vennlig hilsen / Best regards

Kjersti Steinstø
+47 950 47 495

Arkitema ..

Fra: Kjersti Steinstø
Sendt: torsdag, 8. mai 2025 10:49
Til: Håvard Venås
Kopi: Espen Alver; Trygve Botnevik; Robin Dahl
Emne: Sv: 72/98 Mellombels bruksløyve Staven, framdrift

Hei,
Vi ser at søknad om ferdigattest til 4.juli er vanskelig å få til, bl.a. pga. leveransetid på nytt panel, ved skifte av kledning.
Jeg vil gjerne ha en liten samtale med deg vedr. fremdrift og tiltak. Så vil jeg gi en utfyllende skriftlig tilbakemelding i etterkant.
Når kunne det passe?

Med vennlig hilsen / Best regards

Kjersti Steinstø
+47 950 47 495

Arkitema ..

Fra: Håvard Venås <haavard.venaas@hemsedal.kommune.no>
Sendt: tirsdag 6. mai 2025 11:23
Til: Kjersti Steinstø <kjste@arkitema.com>
Kopi: Espen Alver <espen@minimaskin.net>; Trygve Botnevik <trygve.botnevik@outlook.com>
Emne: 72/98 Mellombels bruksløyve Staven, framdrift

Hei.
Viser til mellombels bruksløyve gjeve 19.12.2024 på gjenoppbygginga av Staven -Hemsedal
Skisesongen er over og bruken av bygget fram mot sommersesongen er vel minimal. De hadde frist i bruksløyvet til **04.07.2025** på oppgradering av brannsikkerheit i hennhald til brannprospekt.
Kan de si nokon om framdriftsplan for å koma i mål innan den datoen?

Mvh



Håvard Venås Byggesakshandsamar

Hemsedal kommune
Teknisk etat
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Tlf. direkte: 31 40 8813
Tenestetorg: 31 40 88 00

postmottak@hemsedal.kommune.no | www.hemsedal.kommune.no

Vi gjer merksam på at svar ved bruk av e-post kan bli journalført som offentlig post i samsvar med kommunen sine rutiner.



Tenk på miljøet før du skriv ut denne e-posten.

COWI handles personal data as stated in our [Privacy Notice](#).