

Parson. 13.

M. 1736/1929.

Parmean egg

Ansøddes
5 tegninger



Ekspedisjons-Dokument

✓

angående varmeanlegg

på matr.-nr. 13 Tarknien

Innlevert 12 novbr. 1929

Attestert

N O til innstilling

✓ Ots den 20^a novbr. 1929

H. Hilland

Tillbakesender Mr. byggesaksbehandler og inn-
stiller til godkjennelse under
forbeholdning av at lovens betingelser
i enhver tilfelle følges.

✓ Oslo 29. 11. 1929

Godkjennes som innstilt.

Oslo 23/11. 29

Musset 27/11. 29

H. Hilland

[Signature]

Bygge-annmeldelse.

Bygningsrådet har under 19 desember 1928 for anmeldelse angående nybygning, til- og påbygning samt forandringer vedtatt dette skjema (nr. 1) som av anmelderen skal nøiaktig utfylles for hver post, og innleveres med bilag i 2 eksemplarer tillikemed anmeldelsesbyr. For de poster som ikke vedkommer det anmeldte arbeide anføres dette uttrykkelig. Alle mål, som er nødvendig for å prøve byggverkets lovmedholdighet, skal være innskrevet i tegningene og angitt i teksten. Arbeider, som utføres inntil nabogrense, skal anmeldes for vedkommende nabo i henhold til lov av 27. mai 1887 § 3 angående naboeiendomsforhold. I planene må det anvendte materiale for vegger være betegnet på kjennelig måte f. eks. særskilt for murverk, bindingsverk, tre, rabitz, jernbeton, beton osv. Ved forandringsarbeide skal gammelt og nytt særskilt anmerkes. I fasadetegning og snitt angis det bestemte plan for fortåg, gårdsplass og likeledes dybde for kjellergulv, area og fundamenter, alt tydelig med innskrevne mål, særlig dybden ved alle nabogrenser. Ennvidere bygningens og etasjenes høide m. v. Tegningene der skal innleveres i 2 sett, hvorav det ene på lerret, med sorte streker på hvit bunn, skal være datert samt signert.

Anmeldelsen innsendes gjennom bygningskontrollen.

J.-nr.

Til

bygningschefen.

I henhold til bygningslovens § 131 anmeldes herved, at etternevnte byggearbeider aktes utført på

Matr.-nr.

13

til

Parkveien

gate.

1. Fortegnelse over vedlagte tegninger og bilag § 132.

2. Arbeidets art og rummenes anvendelse.

3. Anlegg av de i bygningslovens §§ 63 og 123.

4. Beskrivelse over grunnens beskaffenhet og bæreevne, om nødvendig med grunnundersøkelse § 60¹.

5. Fundamenteringens utførelse med angivelse av dens dybde samt forholdet mot nabo. § 79 jfr. forskrifter.

6. Isolasjon §§ 81 og 105.

7. Anvendte byggematerialer og veggdimensjoner. Se forskriftene.

31. Innhegning mot gate, for-
haver. §§ 124, 148 og 149 ⁵.

32. Antal røkpiper og disses
dimensjoner med tilhørende
ildsteder og røkrør.
Forskrifternes kap. 12 og 13.

33. Opvarmningsapparater, kjel-
anlegg, ventilasjonsanlegg
etc. Forskrifternes kap. 14.

34. Fyll i vegger og stubbeloft,
§ 88 ⁴ og ⁵.

Fra 2 i kjelerum i kjelder opstilte støpejerns-
elementkjeler for varmt vann føres tur - og retur-
ledning under tak hen til de vertikalerørstrenger,
som er forbundne med radiatorerne.
Rørledningerne legges i den lovbestemte avstand
fra treverk og isoleres på vanlig måte.
Høiden i kjelerummet er 3 metr.
Kubikkinnholdet av de installerte rørrum = ca. 4.500 m³

Bevidnelse fra den ansvarshavende vedlegges.

Dette byggearbeide er overensstemmende med påbud i lov av 27 mai 1887 angående naboeiendoms-
forhold dens § 3, anmeldt for følgende naboer:

Oslo den 15. november 1929

Eier: ¹³
PARKVEIEN 78 %
Eier: *E. J. Jørgensen*
Adresse: *Løddhusgt. 1-3 - Oslo*
(egenhändig underskrift).

Centralopvarmningskompaniet
Anmelder: *Jr. "IDEAL"*
Ingeniør H. Steffens
Adresse: *H. Nilsson*
PETER CLAUSS NSGT. 2

Centralopvarmningskompaniet
Ansvarshavende: *Jr. "IDEAL"*
Ingeniør H. Steffens
Adresse: *H. Nilsson*
PETER CLAUSS NSGT. 2