

AH/BÖ

Vadmyra Borettslag,  
v/ Laksevåg Boligbyggelag,  
Kringstjøveien 35,  
5031 LAKSEVÅG.

Ad. eiendommen gr.nr. 24, br.nr. 94, boligblokk H 4, Hetlevik.

Etter Deres anmodning har vi besikket ovennevnte nybygg med henblikk på midlertidig brukstillatelse. Under henvisning til bygningslovens § 99, punkt 2 og 3 er der intet til hinder for at ovennevnte nybygg kan tas i bruk.

De punkter som må påpekes er følgende:

1. Altandører må få påmontert håndtak utvendig.
2. Innvendige kjellervegger og tak må puss-flikkes.
3. Håndred må påsettes vegg i forgang til heisemaskinrom i forbindelse med patentstigen.
4. Utvendige dører inn til leiligheten må bli utført i henhold til pålegget fra bygningsrådet. Det vises forøvrig til egen erklæring fra byggherren.
5. Tilfluktsrommet må utføres i henhold til forskriften. Dette gjelder også ventilasjonen i fredstid.
6. Grunnmur må pusses utvendig og ventiler innsettes.
7. Planering med opprydning rundt bygget må utføres. Det nærmeste terreng utfor bygget må få et fall utfra bygget på minimum 1:50.

Det er en uttrykkelig forutsetning for brukstillatelsen at ansvarshavende sammen med arkitekten og byggherren snarest sørger for at det som er anført under punkt 4 og 5 blir utført.

Når det som her er anført er rettet på, må der gis beskjed til bygningsmyndighetene, slik at ferdigattest da kan utstedes.

Laksevåg, den 18. februar 1971.  
for BYGNINGSSJEFEN I LAKSEVÅG

*etef Jensen*