

Byggningskontrollens reg.	Arbeidssted (Mer.nr.) (Adresse)	41/254 Holmenveien 11	Journalnr.	85/1867
	Arbeidets og bygningens art	Bruksendring fra rørlegger- til daglivareforretning	Innlevert	19.4.85
	Byggherre	Steffen Bendixen, Holmenvn. 11, 0374 OSLO 3		
	Anmelder	" " "		

JM/BL

Saksbeh. : T. Larsen støy: E. Foslie vent. : Ch. Eng

OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTTATT

27-06-1985

Sendes: Oslo bygningskontroll

Oslo renholdsverk må kontaktes vedrørende avfallsabonnement.
Virksomheten må ikke ved lukt, støy eller på annen måte være
til sjanse for de omkringboende.

Støy:

Støy fra tekniske installasjoner må ikke overstige 25 dBA i
rom for varig opphold i omliggende bolig. Jfr. Byggeforskrifter
1985 kap. 52:334 og 330.

Ventilasjon:

Det tas forbehold om å kreve gjennomført ventilasjonstekniske
tiltak dersom det skulle oppstå luktulemper m.v.

Oslo helseråds avdeling for Kjøtt og næringsmiddelkontroll
(saksbeh. : R. Gillerdalen) uttaler:

Vår avdeling har ikke mottatt tegninger eller opplysninger
som gjør at vi kan ta noe standpunkt i denne saken.

Vi imøteser detaljert tegning gjerne 1:50 som viser plassering
av reoler, disker, hylleseksjoner, hånd-/utslagsvasker, eventuelt
oppvask-/skyllekummer, bøtteskap, toalett, garderobe osv.

Likeså mangler detaljert beskrivelse av materialvalg i innredning/utstyr,
overflater (vaskeflater) i gulv, vegger og tak etc.

Oslo helseråd, hygieneavdelingen
26. juni 1985

Jon Moseng
overlege

13 MAI 1985
EKSPEDISJONEN