

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
etter plan og bygn.lovens § 99.2

Kjell Støfring A/S
Ramstadsletta 3
1322 HØVIK

Jour.nr. : 01042/94
Gnr./brnr.: 00005/0245
Arb.sted : Listubben 15
Poststed : 1481 HAGAN
Arb.art : NYBYGG
Byggtype : ENEBOLIG
GAB kode : 01
Br.areal : 157 m²
Avkj.till.: -


MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FOR ENEBOLIG PÅ EIENDOMMEN
GNR. 00005 BRNR. 0245 GIS HERVED.

Ved befaring ble følgende mangler påvist:

- Dør hvor trapp/terrasse mangler må holdes forsvarlig avstengt inntil trapp/terrasse er anordnet.
- Røykvarslere må monteres.
- Innredningsplan for loft må innsendes.
- Vindu på loft tilfredstiller ikke byggeforskriftenes krav til vindu som rømningsvei. Minst et av vinduene på loft må byttes.
- Eventuelle mangler angitt i skorsteinsattest må rettes.
- Eventuelle mangler påvist av rørleggerkontrollør må rettes.

Gjenstående arbeider må utføres snarest og ferdigbesiktigelse må være avholdt innen 1 år.

Nittedal den 29.05.96


Einar Domaas
avd.ing.

Kopi: Ansv.h: Kjell Støfring Ramstadsletta 3
1322 HØVIK
Terje Sauthon, Anders Winsvoldsv. 15
0580 OSLO
Gry Schei, Listubben 15 1481 HAGAN
Seksjon for kommunalteknisk drift, her
Brann- og feiervesen, her