Sluttdokumentasjon for membran i 2 våtrom

Lislegaard Bygg og membran utførte membran på gulv på bad.

Kunde: MB Totalentreprenør as
Huseier:
Adresse: Skøyen terrasse 9

Sluk og fall:	Sluk er med klemring og er godkjent
Type membran:	Gulv- PVC sveisemembran
Fabrikat:	Gulv – Protan g1,5 f 94
Belagte områder:	Gulvet og 15 cm opp på veggene
Underlag :	støp
Påføringsmetode:	140g/kvm Filt legges ut på underlaget. Protan g 1,5 legges ned med sveisede skjøter og detaljer, og brettede hjørner. Membranbeskyttelse av pvc legges løst over hele membranen
Bemerkninger:	

Membranlegger er sertifisert gjennom Protan AS, og innehar Våtromssertifikat.

Det gis 5 års garanti ved dette dokument.

Sande, 11.06.2026
Bjørn Lislegaard
Bygg og membran