

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Registernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr		
Elvevegen 53, Kråkstad		10/70		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak (bygn.råd/-sjef)	Sak nr
Nybygg	Enebolig	5/4-78	25/4-78	77/78
Byggherre	Adresse		Tif.	
Bjørn Solli	Elvevegen 53			
Anmelder	Adresse		Tif.	
Jan Karlsen	Pancovn. 8, 1620 Gressvik			
Ansvarshavende	Adresse		Tif.	
"				

Vi har besiktiget arbeidet i samsvar med bygningslovens § 99.

Det er ikke funnet noe som strider mot vilkårene for byggetillatelsen eller de gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen (jfr. § 93) forutsetter. En slik bruksendring krever særskilt godkjenning.

Ev. merknader:

✓

Sted og dato	Stempel
Ski, 16. desember 1980	SKI BYGNINGSVESEN
Arve Skovdahl, avd.ing.	Berni Stadven, bygn.sjef
<i>Arve Skovdahl</i>	<i>Berni Stadven</i> Underskrift

Sendes til

<input type="checkbox"/> Byggherre	<input type="checkbox"/> Anmelder	<input type="checkbox"/> Ansvarshavende	<input type="checkbox"/> Byggeløyvemyndighet	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	-----------------------------------	---	--	--------------------------

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Matr.nr. (Gnr.,/bnr.,/parsellnr.)		
Elvevegen 53, Kråkstad		10/70		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak	Sak nr.
Nybygg	Enebolig	5.4.78	25.4.78	77/78
Byggherre	Adresse		Tlf.	
Bjørn Solli	Elvevegen 53			
Anmelder	Adresse		Tlf.	
Jan Karlsen	Pancovn. 8, 1620 Gressvik			
Ansvarshavende	Adresse		Tlf.	
" "	" "		" "	

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for

hele bygget følgende del av bygget:

Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:

1. Montere husnummerskilt.
2. Montere håndlist på vegg ved inngangstrapp.
3. Stige må monteres på taket til pipen.
4. Stige til taket må anskaffes.
5. Det må anordnes bedre lufting over isolasjon ved gesims.
6. Terrassen er ikke ferdig.
7. Husbrannslange må anskaffes.
8. Vaskerom er ikke ferdig.
9. Bunn i pipe må støpes i høyde med feielukeø
10. Oljeledning må klamres på loftet.
11. Litt arbeide gjenstår forøvrig i kjeller.

Arbeidet må være utført innen:

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Sted og dato	Ski, 26. februar 1979	Stempel	SKI BYGNINGSVESEN
	for Arve Skovdahl, avd.ing.		Bernt Stadven, bygn.sjef
	<i>Per Olus, bygn.kont.</i>		<i>Bernt Stadven</i>
			Underskrift

Sendes til				
<input type="checkbox"/> Byggherre	<input type="checkbox"/> Anmelder	<input type="checkbox"/> Ansvarshavende	<input type="checkbox"/> Byggesøknademyndighet	<input type="checkbox"/>