



Vår dato:
03.11.2025
Deres dato:
03.11.2025

Vår ref.:
25/6- 209
Deres ref.:

Julie Fredheim Maudal

3415-63/102 Spørsmål i forbindelse med salg av eiendom

Hei,

Vedlagt ligger oversikt over registrert ledningsnett for Gnr/Bnr: 63/102 i Sør-Odal kommune.

Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig vann- eller avløp og jeg klarer ikke å se at det er registrert noe privat anlegg heller. Men det ligger offentlig vann- og avløpsledninger over eiendommen, så det vil være lett å koble seg til. Det er pumpeavløpsledning i dette området, så avløpet må pumpes på via privat pumpe. Grovt beregnet kan man tenke 3000-5000 kr/m for gravekostnader.

GIVAS tar forbehold om nøyaktigheten og kvaliteten på datagrunnlaget. Brukere må være oppmerksomme på at kart ikke alltid stemmer med terrenget, og bruken må skje på aktsomt vis. Spesielt for det private ledningsnettet forekommer det store mangler. Beliggenhet og høyder må derfor oppfattes som veiledende, og det kan være eksisterende ledningsstrekk som ikke er registrert i kartet.

Brukere må være klar over faremomenter ved graving og at erstatningskrav kan bli reist dersom det oppstår skade på offentlig ledningsnett. Ansvaret gjelder også skade forårsaket ved terrengets setning etter at arbeidene er utført. Hvis du har spørsmål kan du kontakte undertegnede.

Til informasjon: Bestilling av kart, påvisning av vannledning og bistand med stenging av vann gjør du i vårt web-skjema under [Kundeservice - Kart, påvisning og stenging](#)

Med vennlig hilsen

Bao-Thy Huynh
Ingeniør
Tlf.nr: 93832325
E-mail: Bao-Thy.Huynh@givas.no

Vedlegg:
3415-63-102_VA-kart