

BYGNINGSKONTROLLEN I OSLO	
D.J.nr. 3154	
Mottatt	20 OKT. 1950
Gnr. 22	Bnr. 147
Bl. nr.	2

Byggeanmeldelse

Til Akers bygningsjef!

Herved anmeldes, at der på gårds-nr. 130 bruks-nr. 28
 parsel av Valle ved vei 492

skal utføres byggearbeider overensstemmende med vedlagte tegninger.

Lilleberg - blokk 7 .

Vedlagte tegninger

Situasjonsplan, mål 1/500, kjellerplan, etasjeplaner, loftsplan, fasader og snitt, mål 1/100.

Hovedbygning	m ²	
Bygningens flateinnhold		tilsammen 292 kvm.
Uthus	m ²	

Bygningens bestemmelse	Våningshus.
6 leil. - 3	vær., kjøkken, bad og wc.
50 " 2	" " " "
1 " 1	" " dusj "

Bygningens største høyde

Til gesims ca. 9.50 m.

Etasjenes antall og høyde

3 etasjer, fri høyde 2.55 m.

Grunnens beskaffenhet

Anm. av konsulent.

Kloakk og drenering

Anm. av konsulent.

Fundamentering og kjellermurer

Anm. av konsulent.

Isolasjon

Bygningsmateriale

Yttervegger av 25 cm. Ytong, innv. bærevegger av 1 st. tegl, skillevegger av 10 cm. sterk- og lettstein. Jernbetongdekker med linolag og linoleum.

Innredning i kjelleren

Söppelrom, tavlerom, boder og tilfluktsrom for bl. 7 og 8.

Innredning på loft

Boder.

Trappeantall

1 trappehus, trappebredde 110 cm. Stigning 18.3/28.0 cm.

Kjellertrapp, bredde 90 cm. Stigning 18.3/27.5 cm.

Oppholdsbalkong til hver leilighet, unntatt 1 vær.og kjøk.

Taktekning

Bordtak, papp, lekter, tegl.

Antall piper

4

Antall tilhørende ildsteder

12 ildsteder. En ovn til hver leilighet, forøvrig elektrisk oppvarming.

Trukne røkrør

Særegne konstruksjoner

Ingen.

Lokum

Stall, fjøs, grisehus hønselag etc.

Følgende naboer er varslet:

Naboer anses varslet ved utlagt reguleringsplan.

Aker den 18. okt. 1950.

Oslo Bolig og Sparelag

OBOS
Marius Brandt

Eierens navn og adresse.

Ark. Rinnan-Tveten-Colbiørnsen
Torggt. 17, rom 307, Oslo.

Anmelderens navn og adresse.

(Eieren må egenhendig undertegne anmeldelsen).

Ansvarshavende:

130/70

Sid. k. Geo. 451/50-57

G.nr. 22	B.nr.
Tomt nr. 127/1	
Parsell nr.	
Bilag nr.	

OSLO KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN

L. nr. 3154
Dat. 20/10 50
Antall bilag

bl. 7.

Ekspedisjons-dokument

MATERIALTILLETTELSE
Foreligger se bl. 5

Vangående Våningshus

Leit. 57 1/6/3
2/11/50

<u>Eier:</u>	<u>Sted:</u>	<u>Ansvarshavende:</u>
O. B. O. S	Valle Hovind	Tömmern. Leif Hannemyr,
	Tomt nr. _____	c/o Moderne Bygg A/S,
	til <u>vei 492</u>	Bentsebrugt. 31, Oslo. Kort
adr. <u>Torggt. 17,</u>	Sendt vegsjefen: <u>23/10-50</u>	sendt 24/1-51 for grunn-
<u>Oslo</u>	Retur: <u>4.1.51</u>	betong-og jernbetongarb.ne.
	Gebyr: <u>20/11-50</u>	Murm. Rolf Larsen, Grimstadgt.
<u>Anmelder:</u>	Tillatt påvist: _____	23, Oslo. Kort sendt 11/6-51
<u>Arksiv Rimman</u>	Ferdigattest: _____	for murarbeidet.
<u>Tveden og</u>	Forespørsel	Bebygget areal: _____
<u>Kolbjørnsen</u>	angående ferdigattest sendt: _____	1. etasje. <u>292 x 10m</u>
adr. <u>Smygindsthuset</u>	Vegsjef: (ang. veg) <u>3/3-57</u>	2. etasje. _____
<u>Oslo</u>	Brannsjef: <u>✓</u>	<u>3 - 292 E.</u>
	Kloakkvesenet: <u>✓</u>	Garasje: _____
		Uthus: _____
		Fasaderåd: _____
		Brannsjef: _____
		Helseråd: _____
		Regl. vesen: _____

Ad. Brann- og Helseadets utk. se bl. 5.

PH/GB. 10149/50.

Gnr. 122, bnr. 1, Vei 492, Valle, Hovind. Våningshus.
Bygningskontrollens påtegning 25/10-50.

Sendes tilbake til Oslo bygningskontroll.

Bygningen, som får kjeller, 3 etasjer og loft, blir utført av brannfaste materialer med takkonstruksjoner av tre. Den får en trapp som fører fra 1. etg. til loft i murt trapperom med en gang til kjelleren fra det fri.

Anmeldelsen anbefales på følgende betingelser:

1. Dører m.k. rødt K på planene må utføres selvlukkende og som branddør 30.
2. Trapperomsdører må utføres selvlukkende og av godkjent type
3. Kanaler som gjennombryster golv, må utføres med vanger av minst 8 steins mur eller 10 cm. betong.
4. I kjeller og på loft må det legges inn tilstrekkelig med elektrisk lys.
5. Vegger i loftsbodene må utføres ildsikkert eller av ubrennbare materialer.
6. Det må anordnes atkomst til taket for feiling av pipene.
7. Trapperommet må forsynes med røykavtrekk godkjent av brannsjefen.
8. Redningsbalkonger må utføres av betong med solid rekkverk. Det må anordnes bekvem adgang for leilighetene til balkongene.

Oslo brannvesen, den 9. november 1950.
For brannsjefen

T. Moe. /s/

P. Hoel. /s/

122-1 bl.5-8.

0-2 2511

EB.

Oslo Bolig- og Sparelag,

Torggt. 17, Oslo.

Innredning av tilfluktsrom på gnr. 122, bnr. 1, blokker 5-8,
Lilleberg, tilhørende Oslo Bolig- og Sparelag.

Angående ovennevnte har Det. Kgl. Justis- og
Politidepartement, Sivilforsvaret, den 6. oktober 1950
uttalt følgende :

"I skriv av 19. september d.å. fra Oslo Bygnings-
kontroll er det reist spørsmål om det kan anordnes tilflukts-
rom for 2 og 2 punktbus istedenfor som forlangt i forskriftene
i tilfluktsrom i hvert bygg.

Sivilforsvaret har tidligere ved 3 anledninger
gått med på at det for nærliggende blokker blir innredet
felles tilfluktsrom i en av blokkene. De blokker på Lille-
berg som denne skrivelse omhandler ligger med en innbyrdes
avstand på ca. 25 m. Sivilforsvaret finner under disse
forhold å kunne søtt i at det for blokkbebyggelsen på
Lilleberg 1 A blir gitt tillatelse til å innrede felles til-
fluktsrom for 2 og 2 blokker."

Bygningssjefen i Oslo, den 21. oktober 1950.

Sverre Hurum.

Erling Aver.

Oslo kommune.
Bygningskontrollen.
RGO/KAN. 122 av 1, blokk 7.
Bilag 2-8.

Herrer arkitekter Rinnan, Tveten og Colbiørnsen,
Torggt. 17,
O s l o.

Ang: våningshus på gnr. 122 av bar. 1, blokk 7, Valle,
tilhørende O.B.O.S.

Angående beliggenheten henvises til situasjonsplan, bilag 3, ^{x)} med reguleringsvesenets påtegning, samt vedtektene, bilag 8.

Bygningsinspektøren må varsles til fastsettelse av sokkelhøyden når salinger er oppsatt.

Anmeldelsen, bilag 2 og 3-7, approberes på følgende betingelser:

Bygningsloven av 22/2-24 med forandringer og tillegg sist ved lov av 28/7-49, byggeforskriftene av 15/12-49, bygningsvedtektene for Aker og vedlagte approbasjonsbetingelser må følges.

Brannvesenets og helserådets pålegg må følges, kfr. vedlagte gjenpartar av henholdsvis 9/11-og 6/11-50.

Y-tong for yttervegger må være godkjent av departementet.

Tilfluktsrom må innredes og utføres etter gjeldende regler (se lovt. nr. 32-1948).

Elektrisitettsverkets tillatelse til elektrisk oppvarming må innhentes.

Rørleggerarbeidet må anmeldes til Vann-og kloakkvesenet.

Det må innsendes:

- 1). Forslag til husfarge.
- 2). Hageplan, kfr. reguleringsvesenetsvedtekter og vedlagte regler.
- 3). Lærretskopier av godkjente tegninger.

Før byggetillatelse kan gis, må:

- a). materialtillatelse foreligge,
 - b). vanlig situasjonskart være innkommet og
 - c). avgift for tilsyn m.v. være betalt.
- Regning er idag sendt eieren.

Bygningssjefen i Oslo, den 20. november 1950.

Sverre Hurum.

x). som for blokk 5.

R.Glasø-Olsen.

AM/KAN.122av 1, blokk 7.

Bilag: 9-13.

Til

Oslo Bolig-og Sparelag,

Torggt. 17,

O s l o.

Ang: våningshus på gnr. 122 av bnr. 1, blokk 7, Valle-
tilhørende O.B.O.S.

Bilag 10-13 - beregning og tegninger av
kjellervegger og pillarer, godkjennes.

Ingeniørkontoret, den 13. januar 1951.

H. Stangeland.
overingeniør