





















-  Betjeningspanel brannalarm
-  Røykdetektor optisk
-  Røykdetektor med summer
-  Svarapparat
-  Ringeknapp
-  Varmekabel
-  Downlight Junistar ECO DTW
-  Trio Socket sort
-  Bryter kronevender
-  Dimmer
-  Bryter
-  Sikringsskap
-  Stikkontakt dobbel
-  Komfyrvakt
-  Takuttak (DCL) for tilkobling av belysning
-  Kabel med plugg for lys i speil
-  Grønn= EKOM, Blå=Ventilasjon, Rød= Viftekonvektor
-  Termostat varmekabel
-  Styrepanel ventilasjon

**Monteringshøyde utstyr**

- Stikk ved gulv: +0,20 OFG
- Stikk oppvaskmaskin: +0,45 OFG
- Stikk kjøleskap: +0,45 OFG
- Stikk platetopp: +0,45 OFG
- Stikk over benk: +1,25 OFG
- Stikk ved tak: +2,60 OFG
- Stikk vaskemaskin: +2,00 OFG
- Stikk tørketrommel: +1,80 OFG
- Stikk ventilasjonsaggregat: I inspeksjonsluka
- Stikk ventilator: +1,90 OFG
- Stikk for lys over benk: +1,90 OFG
- Sikringsskap UK: 0,80 m
- Bryter/dimmer: +1,10 OFG
- Ved flere brytere/dimmere +1,10 = høyeste bryter
- Termostat for viftekonvektor: +1,20 OFG

**Kursfortegnelse:**

- F1 - Hovedsikring
- F2 - Overspenningsvern
- F3 - Platetopp
- F4 - Stekeovn
- F5 - Oppvaskmaskin + kjøleskap + ventilator
- F6 - Tørketrommel
- F7 - Vaskemaskin
- F8 - Ventilasjonsaggr.
- F9 - Bad + Bod + WC
- F10 - Soverom + gang + svakstrømsford.
- F11 - Stue + kjøkken + balkong
- F12 - Stikk over kjøkkenbenk
- F13 - Reserve

INNSEILINGÅ B6 Tvuvholmsveien 61			
SIGN:	DATE: 30.08.2024		
GODKJENT:	DATE:		
Elektrotegning A-H0301		MALESTOKK: 1:50	FILNAVN: Inns6014
Foreløpig tegning		TEGN NR.:	
1:50 - A3		ERSTATNING FOR:	ERSTATTET AV:
HENSVINING:	BEREGNING:	INFO:	