radonova
The global leader in radon measurement

VIA
Radonor AS

RAPPORT ER SENDT TIL
Borettslaget Den norske skofabrik
lab@radon.no

Borettslaget Den norske skofabrik
c/o Morten Friis-Lund
Alnagata 11
0192 Oslo
NORWAY

RAPPORT - MÅLING AV RADON

Beskrivelse av målingen

Målingen er gjennomført med lukket sporfilm. For målemetode, se baksiden.
De ankom Radonova Laboratories og ble forbehandlet **2023-02-10**.
De ble analysert **2023-02-15**.

Opplysninger om eiendommen

Opplysningene er framskaffet av ***Morten Friis-Lund*** som også står inne for at måleveiledningen ble fulgt.

ADRESSE FOR MÅLING
Borettslaget Den Norske Skofabrik, c/o Morten Friis-Lund, Alnagata 11
0192 Oslo

Høyeste årsmiddelverdi

300 Bq/m³

300BECQUEREL PER KUBIKKMETER LUFT

Høyeste måleverdi

400 Bq/m³

400BECQUEREL PER KUBIKKMETER LUFT

Informasjon om måleverdi, årsmiddelverdi og grenseverdier, se baksiden.

SPORFILM	MÅLEPERIODE	BETEGNELSE	TYPE ROM	ETASJE	VENTILASJON	MÅLEVERDI	ÅRSMIDDELVERDI
103 045 944 [Radtrak³®]	*2022-11-06 – 2023-01-30*	*H0114*	*Stue*	*1*	*Mekanisk avtrekk*	64 ± 10 Bq/m³	48 Bq/m³
103 139 614 [Radtrak³®]	*2022-11-03 – 2023-01-23*	*H0115*	*Soverom*	*Kjeller*	*Mekanisk avtrekk*	49 ± 12 Bq/m³	36 Bq/m³
103 080 131 [Radtrak³®]	*2022-11-03 – 2023-01-23*	*H0115*			*Mekanisk avtrekk*	29 ± 8 Bq/m³	21 Bq/m³
103 042 206 [Radtrak³®]	*2022-11-06 – 2023-01-23*	*H0116*			*Mekanisk avtrekk*	57 ± 10 Bq/m³	42 Bq/m³
103 080 388 [Radtrak³®]	*2022-11-06 – 2023-01-23*	*H0116*			*Mekanisk avtrekk*	56 ± 10 Bq/m³	42 Bq/m³
103 043 485 [Radtrak³®]	*2022-11-08 – 2023-01-22*	*H0118*			*Mekanisk avtrekk*	54 ± 12 Bq/m³	40 Bq/m³
103 067 138 [Radtrak³®]	*2022-11-08 – 2023-01-22*	*H0118*			*Mekanisk avtrekk*	63 ± 12 Bq/m³	47 Bq/m³
103 040 473 [Radtrak³®]	*2022-11-04 – 2023-01-23*	*H0119*	*Stue*	*1*	*Mekanisk avtrekk*	35 ± 8 Bq/m³	26 Bq/m³

Kommentar til målingen

Eksponeringstiden for detektor 103135786 var for kort, noe som øker målingens usikkerhet.
Årsmiddelverdi beregnes kun om måletiden er minst 2 måneder innenfor vinterhalvåret (15 oktober - 15 april).

Oscar Wännerud (Elektronisk signatur)

Underskrift av analyseansvarlig ved Radonova Laboratories

Denne rapport får kun gjengis i sin helhet, om ikke laboratoriet som har utarbeidet den, skriftlig har godkjent noe annet på forhånd.

SWEDAC ACKREDITERING
Accred. no. 1489
Testing
ISO/IEC 17025

ADRESSE
Radonova Laboratories
Rapsgatan 25
SE-754 50 Uppsala, SWEDEN

POSTADRESSE
Radonova Laboratories
Box 6522
SE-751 38 Uppsala, SWEDEN

KONTAKTINFORMASJON
45 85 07 00
kundeservice@radonova.no
www.radonova.no

FIRMAINFORMASJON
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bank giro: 987-5030