

SAMSVARSERKLÆRING

Det bekreftes med dette at.

Multi VVS & Varmepumper AS
Solengveien 9a 3512 Hønefoss
Tel 90050338 e-post:post@multivvs.no

har utført rørleggerarbeidet i

Adresse: Askersgata 2

Tilhørende

Thuma AS
Mathias Røer

Tel:

e-mail:
mathias.roer@gmail.com

Arbeidet er utført i henhold til gjelende forskrifter, bransjenormer og monteringsanvisninger.

Følgende arbeider utført i tidsrommet. Fra 10.12.24- 13.02.25.

Bad.

Alle kundens armatur ble montert til eksisterende opplegg vann og avlop.

Vi har montert ny wc porselen og sete, dusj dør, servant skap og speil.

Kjøkken.

Vi har flyttet kjøkken opplegg til det nye rommet og lagt nye vannrør og avløps rør.

Vi har levert og instalert kjøkken pumpe Grundfos Sololift c3 og dobbel lekkasjesikring 1904.

Vi har koblet ny kjøkken kran og oppvaskmaskin til vann og avløp.

Egenkontroll:

- Alle skjøter på instalerte rørledninger er testet og uten lekkasjer.
- Kravene til vannskadesikker montering er oppfylt.
- Alt utstyr er forsvarlig festet.
- Skjulte installasjoner er fotografert.
- Eksisterende koblinger i forbindelse med tiltaket er sjekket.

For ordens skyld vil vi bare gjøre deg oppmerksom på at vi dessverre ikke kan påta oss ansvaret for varer levert av andre og at du selv må kontakte din leverandør ved feil og mangler ved produktet.

Sted
Hønefoss

Dato.
14.02.25

Underskrift rørlegger