

Oscarst. 8

Mr. 2260
/ 1934

Väningshus

Anmeldelse
12 Tegninger.



I Duplikat sendt Brandchefen
II " " Felserådet

Ekspedisjons-Dokument

angående Våningshus
på matr. nr. 6 B Oscars gate

Innlevert 7 desbr 1934

Attestert


Ferdig attestert 14.2.1940

Oversendes hr. opmålingschefen til erklæring angående grunnens matr. nr. grenser og naboforhold, hr. reguleringschefen til erklæring angående reguleringsbestemmelser, påhvilende servitutter m. v. samt avgivelse av de i § 134 omhandlede bestemmelser, kfr. § 48, samt vann- og kloakkvesenet, til avgivelse av de i § 100 omhandlede bestemmelser.

Oslo den 8 desember 1934

✓

A. Skjold




Sendes hr. reguleringschefen.
Det anmeldte bygg ligger på grunn nr. m. 6 og
8 B Oscars gate, kfr. situasjonsplanen Bl. 1,
hvor grensene er vist med blå og røde linjer.
Ifølge opgave. tlf. 30/3-1933 skal m. 6 Oscars gate
refunderes kr. 340,22 for gategrunnsskatt til
Oscars gates regulering. Beløpet forfaller med nybygg.

Reg. chefen jr. nr. Oscars 6 B Oslo 19/12-34
Mott: 13. DEC. 1934

Kjell Jacobsen

E. Lund



M/B

Oscars gate 6B

Opm.chefens eksp. av 19/12 34.

Oversendes herr vannverkschefen.

Regulerings- og byggelinjer er inntegnet på situasjonsplanen bl. 1 med brunt.

Per Sivles gate er regulert 25 m. bred og Oscars gate 12,5 m. bred med 5 m. tilbaketrukket byggelinje på hver side.

Per Sivles gate er mot hjørnet av Oscars gate regulert efter en kurve med $R = 150$ m.

Per Sivles gates regulerte høide på Parkveiens nordvestside er kote 31,45. Herfra stiger den mot nordvest med 1:20 efter midtlinjen til kote 38,60 i skjæringspunktet med Oscars gates midtlinje.

Fortågstigningen er 15 cm.

Oscars gates regulerte høide ved Per Sivles gates nordside er kote 38,60. Herfra stiger gaten mot nordøst med 1:20,9 efter midtlinjen.

Fortågstigningen er 8 cm.

Oslo reguleringsvesen den 27/12 1934.

O. J. Jørgensen

Th. Almgren


BAF/JA.

J.nr. 7487/1934. Matr.nr. 6 B Oscars gate.

Oversendes herr bygningschefen i Oslo.

Snitt og plan av uttrekkskloakken mangler. Når disse opgaver innkommer, bes saken oversendt hertil til fornyet behandling.

Oslo vann- og kloakkvesen den 3. januar 1934.



Paulsen

Th. Stenersen

*Det tekniske forlysnings-
u. 14 Brandekorpset*

Skredderets pålegg meddeles.

meddel 8/105

*Oslo 7. 25
H. Riisland*

Chen

1935 Plan, med og fasade.

Oslo helseråd i aud. kl. 15:21

Oslo 24. 35

Oslo 24. 35

22.60
38

GM/VH.

Ad: 62 Oscarsgate, jnr. 88/35.

Sendes tilbake til herr bygningschefen.

Helserådet har fattet følgende

beslutning:

"Dispensasjon fra bygningslovens §§ 74¹ og 75, 76⁵
anbefales fremdeles ikke innvilget. Planene viser innredning av fami-
lieleiligheter i 7de og 8de etasje.


Disse leiligheter får - tross heis - tungvindt adgang,
særlig hvor der er mindreårige barn. Likeledes blir ved så sterk ut-
nyttelse til familieboliger kjelleren for liten til at det efter § 108
foreskrevne behov blir tilstrekkelig tilgodesett."

Beslutningen er enstemmig.

Oslo helseråd den 30. januar 1935.

Efter bemyndigelse

Ant. Thun



V. Thun

Thun. l. helserådet påbegynnelse ikke
anmeldelse.
Meddelelse.

Medd. 2/2-35.

Oslo 24. 35

A. Thun

Thun

Thun. l. helserådet har i møte 18. 2. besluttet:
"Anbefales ikke godkjent."

Medd. 2/2-35.

Oslo 12. 35

A. Thun

Thun